

Relevante wetgeving

Verantwoordelijke	Leiding (gebouwegebonden)	Leiding (overig)	Reduceer / Booster / Menging	Opstelplaats	Verbruikstoestel (gebouwegebonden)	Verbruikstoestel (overig)	Rookgasafvoer (gebouwegebonden)	Rookgasafvoer (overig)
Ministerie VWS					Besluit Gastoestellen	Machinerichtlijn (2)		
Ministerie SZW		Besluit drukapparatuur (1)	Besluit drukapparatuur (1)			Besluit Drukapparatuur (1)		
Ministerie VROM (3)	Bouwbesluit	Wet milieubeheer	Wet milieubeheer	Bouwbesluit of Wet milieubeheer	Wet milieubeheer	Wet milieubeheer	Bouwbesluit (4)	Wet milieubeheer

VWS = Volksgezondheid, Welzijn en Sport

SZW = Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VROM = Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

De Pressure Equipment Directive (PED) is geïmplementeerd in de wetgeving middels het Besluit drukapparatuur.

De Gas Appliance Directive (GAD) is geïmplementeerd in de wetgeving middels het warenwetbesluit gastoestellen.

De Machinery Directive (MD) is geïmplementeerd in de wetgeving middels het Warenwetbesluit machines.

1 = Alleen voor een ontwerpdruk > 0,5 bar(o).

2 = In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat indien de PED of GAD niet van toepassing is de machinerichtlijn gehanteerd moet worden.

3 = Iedere milieuvergunning is specifiek. Daarom moet per vergunning worden gekeken naar het toepassingsgebied en specifieke aanwijzingen.

4 = Tot 130 kW bovenwaarde. Boven 130 kW conform installatievoorschrift van de fabrikant.